

Акт обследования здания  
по адресу: ул. Спортивная, 3, в котором размещается МБОУ ДОД «Детская музыкальная  
школа им. Ю.Д.Кузнецова»

г. Нижневартовск

от 14.12.2011

Общие сведения по строению:

Год постройки 1982

Наружные и внутренние стены (материалы) Железобетонные панели

Перекрытия (материал) Чердачные: Железобетонные плиты.

Междуэтажные: Железобетонные плиты.

Надподвальные: Железобетонные плиты.

Число этажей: 5.

Результаты общего осмотра здания

Комиссия в составе:

Пшенцов Н.А. – главный инженер МБУ УКС г.Нижневартовска

Гольдфейн В.В. – заместитель начальника производственного отдела  
МБУ УКС г.Нижневартовска

Камзин А.Н. - директор МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Ю.Д.Кузнецова»

Филатова Л.И. – заместитель директора МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им.  
Ю.Д.Кузнецова»

При осмотре здания, расположенного по адресу: ул. Спортивная, 3, в котором размещается МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Ю.Д.Кузнецова», на предмет возможности установки пандусов для посещения инвалидами-колясочниками, установила:

1. Детская музыкальная школа им. Ю.Д.Кузнецова размещается в приспособленном здании, не предназначенном для пребывания в нем инвалидов. Проект здания, разработанный в 1982 году, не предусматривал свободный доступ в помещения инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе строительство пандусов.

2. Панельное 5-ти этажное здание лифтом не оборудовано, имеет 6 входов. К 5-ти из них нет технической возможности установки пандусов для подъема по лестнице с требуемым уклоном не более 8%.

3. Имеется в наличии запасной вход в здание с восточного фасада, который позволяет осуществить проезд инвалидов-колясочников без оборудования пандусов и поручней. Рекомендуются установка кнопки вызова персонала.

4. Данное здание полностью приспособить для нужд инвалидов невозможно с учетом всех требований законодательства. Устройства и мероприятия, предназначенные для маломобильных посетителей, не должны снижать эффективность эксплуатации здания, а также удобство получения услуг другими категориями посетителей. Стоимость такой реконструкции необходимо сопоставить со стоимостью сноса существующего и строительством нового здания.

Подписи:

Пшенцов Н.А.

Гольдфейн В.В.

Камзин А.Н.

Филатова Л.И.